

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код

28.01.2022, КНМ 35220061000200865854



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Вологодской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел.: (8172) 57-11-02, 72-41-36, e-mail: gu@35.mchs.gov.ru
Сайт: <https://35.mchs.gov.ru>, Единый «телефон доверия»: (8172) 72-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Череповец

(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Коммунистов, 35, г. Череповец, 162602, тел. (8202) 51-70-31 E-mail: ond-2@35.mchs.gov.ru
Сайт: <https://35.mchs.gov.ru>, Единый «телефон доверия»: (8172) 72-99-99

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 29/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 60»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника ОНД и ПР по г. Череповец УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области майора внутренней службы Хайруллина Романа Радисовича № 29 от «28» января 2022 года

в период с 11 час. 00 мин. «17» февраля 2022 года по 10 час. 00 мин. «24» февраля 2022 года

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная плановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующий МАДОУ «Детский сад 60» Барановой Людмилой Кенсориновной

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

1.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений производственного и складского назначения	п. 12 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.02.2023
2.	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п.4.3.12 СП 1.13130.2020	01.02.2023
3.	На дверях лестничных клеток этажей не обеспечено наличие приспособлений для самозакрывания с уплотнением в притворах	п. 24 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.02.2023
4.	Транзитные воздуховоды системы общеобменной вентиляции пищеблока через группу выполнены с неизвестным пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 6.18, прил. «В» СП 7.13130.2013; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ; 7.1.1.8, таб. 2 СНиП 41-01-2003	01.02.2023
5.	Дверь эвакуационного выхода возле группы № 12 открывается не по направлению выхода из здания	ст. 4, 6, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123ФЗ; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020	01.02.2023
6.	Дверь эвакуационного выхода возле группы № 3 открывается не по направлению выхода из здания	ст. 4, 6, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123ФЗ; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020.	01.02.2023
7.	Дверь эвакуационного выхода возле группы № 4 открывается не по направлению выхода из здания	ст. 4, 6, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123ФЗ; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020.	01.02.2023
8.	При открывании двери кабинета завхоза, ширина эвакуационного выхода из группы менее нормируемого (по факту 0,72 м)	ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.4.2.19, п. 5.1.2 СП 1.13130.2020	01.02.2023
9.	При открывании дверей шкафов радиаторов в тамбурах групп на первом этаже, ширина эвакуационного выхода из группы менее нормируемого	ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.4.2.19, п. 5.1.2 СП 1.13130.2020	01.02.2023
10.	Допущено размещение мебели и других предметов на путях эвакуации (коридор), у дверей эвакуационного выхода (из коридора) помещения музыкального зала	п. 16 «ж» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.02.2023
11.	На воздуховодах системы общеобменной вентиляции в местах пересечения воздуховодами противопожарных преград из помещения прачечной не предусмотрено устройство противопожарных клапанов	ст. 4, 6, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 6.10. «в» СП 7.13130.2013; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ; п. 7.11.1 «в» СНиП 41-01-2003	01.02.2023
12.	Перегородка над дверью пищеблока выполнена с неизвестным пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002г. N 184-ФЗ; п. 7.4 СНиП 21-01-97	01.02.2023
14.	В полу на путях эвакуации через коридор, допущен перепад высот	ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п.4.2.19, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002г. N 184-ФЗ; п. 6.28 СНиП 21-01-97	01.02.2023
14.	Класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий полов (линолеум) на путях эвакуации общих коридоров более КМ 2	ст. 4, 6, 134 табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ	01.02.2023
15.	Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий полов (линолеум) в помещениях групп	п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.02.2023

6.	Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (краска) на путях эвакуации общих коридоров	п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.02.2023	
17	Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочных покрытий стен (краска) на путях эвакуации общих лестниц	п. 25 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.02.2023	
18.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из групп не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.02.2023	
19.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из здания наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.02.2023	
20.	Не предусмотрено автоматическое отключение систем вентиляции при обнаружении пожара	ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п.6.1 «а» СНиП 11-Г.7-62; ст. 4, 6, ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 6.24 СП 7.13130.2013	01.02.2023	
21.	Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (с нанесением горючих материалов) в помещениях (соединение светильников, распред. коробки)	п. 35 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.02.2023	
22.	Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (с нанесением горючих материалов) на лестницах и общих коридорах (соединение светильников, распред. коробки)	п. 35 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.02.2023	
23.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями	п. 48 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.02.2023	
24.	Не соблюдаются действующие на момент установки дополнительного оборудования, переноса оборудования и замены по истечению срока эксплуатации, предусмотренного заводом изготовителем, оборудования систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования нормативных документов по пожарной безопасности. Не вносятся соответствующие решения, дополнения и изменения в имеющуюся проектную документацию, либо не разрабатываются новые проектные решения в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности (монтаж СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности)	ч. 4 ст. 4, 6, 82, 83, 84, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 13.15.7, 13.15.3 СП 5.13130.2009	01.02.2023	
25.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (системы	п. 54 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	01.02.2023	


	оповещения и управления эвакуацией)			
26.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на систему оповещения управления эвакуацией людей при пожаре	п. 54 ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.02.2023	
27.	Системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не оборудованы источниками бесперебойного электропитания обеспечивающими бесперебойную работу согласно акта проверки АПС и СОУЭ от 18.01.2022г. ООО НПК «Аплэйк»	ст. 4, 6, 84 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ	01.02.2023	
28.	Допущено отключение отдельных линий (зон) защиты автоматической пожарной сигнализации согласно акта проверки АПС и СОУЭ от 18.01.2022г. ООО НПК «Аплэйк»	п. 55 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	01.02.2023	
29.	Не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного	п. 30 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	01.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 60»
Баранова Л.К.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Государственный инспектор г. Череповца
по пожарному надзору, инспектор ОНД и ПР
по г. Череповец УНД и ПР ГУ МЧС России
по Вологодской области
лейтенант внутренней службы
Черник А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

